



- Torud lukustatakse nihkumise vastu kõigist lahtistest otstest M8 x 35 poldi ja mutriga.
- Lumetõkke ots võib ulatuda üle äärmise kanduri max 15 cm.
- Kruvide kinnitamisel tuleb eelnevalt veenduda roovide sobivuses, soovituslikud roovi mõõtmed 32 x 100 mm.
- Kruvide pingutamisel tuleb jälgida, et neid üle ei keerataks.
- Torusid jätkatakse ahendatud otsa kaudu.
- Max roovide vahe 400 mm.
- Kinnituste max paigalduskaugus 1200 mm.
- Lumetõkke soovituslik paigalduskoht on maja seinajoonel või sellest kõrgemal. Räästale lähemale paigaldamisel tuleb kontrollida, kas räästakonstruktsioonid lumekoormust taluvad.
- Arvestage paigaldamisel veebilehel www.orima.fi/www.weckman.ee toodud ohtustoodete hooldus- ja kasutusjuhiseid ning juhendis RT 85-10708 esitatud nõudeid.

NR	OSA	TOOTE-NR	LE3, (SLEK) tk
1	LE/KS/VLE KINNITUS 420 mm	30630	4
2	LUMETÕKKETORU 3 m	31010	2
3	KUUSKANTPOLT M8 x 16	17051	4
4	KUUSKANTMUTTER M8	17021	4
5	KATUSEKRUVI 7 x 50	17271	8
6	VAHEPUKS	17118	4
7	TIHENDUSSEIB	17100	8

NB! Kasutada polte M8 8.8 (ISO 898).